

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 56-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности по Ефремовскому району Тульской области

301840, Тульская область, г.Ефремов, ул.Комсомольская, 61, тел.6-23-93, 6-11-56

г. Ефремов

(место составления акта)

« 21 » октября 20 14 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 214

по адресу/адресам: Тульская область, г.Ефремов, ул.Карла Маркса, д.39а

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 214 от 25.09.2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена плановая выездная проверка:

(плановая/внеплановая, документарная, выездная)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9
компенсирующего вида» /МКДОУ «Детский сад №9»/, объект защиты – здание, помещения и
территория МКДОУ «Детский сад №9» по адресу: г. Ефремов, ул. Карла Маркса, д.39а
ИНН 7113009367, ОГРН 1027102874260 от 01.09.2011г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

13.10.2014г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 16.10.2014г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

21.10.2014г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность проверки: 4 часа, в течении 3

рабочих дней, объект защиты – здание, помещения и территория МКДОУ «Детский сад №9» по адресу:

г. Ефремов, ул.Карла Маркса, д.39а

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Ефремовскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении
выездной проверки) заведующая МКДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» Васильева Наталья

Владимировна

02.10.14г. в 14ч. 27мин.

(фамилии, инициалы подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ефремовского района по пожарному
надзору – старший инспектор ОНД по Ефремовскому району, капитан внутренней службы Самойлов

Алексей Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ «Детский сад №9» Васильева Наталья
Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц)

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Не переработана и представлена в уведомительном порядке декларация	ч.5 ст.6 «Технический регламент о требованиях	Заведующая МБДОУ

	пожарной безопасности.	пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	«Детский сад №9»
2	Не переработан план эвакуации людей в случае пожара согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001.	п.7 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
3	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности	п.2 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
4	Используются удлинители для питания холодильника в процедурном кабинете	п.42 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
5	Не увеличен предел огнестойкости двери в помещении прачечной до EI 30.	п.5.14, СНиП 21.01.97* Пожарная безопасность зданий и сооружений	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
6	Не оборудован электросветильник в тамбуре запасного выхода подготовительной группы защитным колпаком, предусмотренным конструкцией светильника	п.42 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
7	Не демонтирована неиспользуемая электропроводка с видимыми нарушениями изоляции в помещении бойлерной	п.42 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»
8	Отсутствуют исправные электрические фонари (не менее 1 фонаря на каждого дежурного ночной группы)	п.9 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390	Заведующая МБДОУ «Детский сад №9»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Заведующая МКДОУ «Детский сад №9»
Васильева Н.В.

Старший инспектор ОНД
по Ефремовскому району
Самойлов А.А.

Прилагаемые к акту документы: свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения, устав, приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность, журнал учёта инструктажей по пожарной безопасности, договоры на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, договор об оказании услуг по организации виртуальной частной сети пользователя, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию, акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации, удостоверения об обучении пожарно-техническому минимуму, журнал учёта огнетушителей, протоколы испытаний наружных пожарных лестниц, заключения по испытанию наружных пожарных лестниц

Старший инспектор ОНД по Ефремовскому району

Самойлов Алексей Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » октября 2014г.



(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МКДОУ «Детский сад №9» Васильева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » октября 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99